ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00872/22

Серия RU № 0368760

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68.
Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛТЕР" (ООО «КОЛТ»)
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109469, Россия, город Москва, улица Братиславская, дом 34, корпус 1, помещение II, комната 4
Основной государственный регистрационный номер 1177746109496.
Телефон: +74951515000. Адрес электронной почты: info@kolter.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " РЯЗВЕНТ-ПЛЮС " (ЗАО «РЯЗВЕНТ-ПЛЮС»)
Место нахождения (адрес юридического лица): 390525, Россия, Рязанская область, Рязанский район, село Поляны, улица Новая, дом 24
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390525, Россия, Рязанская область, Рязанский район, село Поляны, улица Новая, дом 24а

ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типов: КСП-1 в нормально-открытом исполнении, КСП-1 в нормально закрытом исполнении, с электромагнитным или электромеханическим приводом, круглого сечения диаметрами от 100 до 1000мм и прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 100х100 мм до 1500х1000 мм (гидравлическим диаметром не более 1000 мм); КСП-1 в нормально открытом исполнении, работающие в режиме двойного действия, с электромеханическим приводом, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 100х100 мм до 1500х1000 мм (гидравлическим диаметром не более 1000 мм). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29 32.30-002-06575471-2021 «Клапаны противопожарные и дымовые систем вентиляции зданий и сооружений».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-185/03-2022 от 11.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства № 1291-СС/12-2021 от 30.12.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53301-2013 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость" (с Поправкой). Предел огнестойкости нормально открытых клапанов типа: КСП-1 – EI60. Предел огнестойкости нормально закрытых клапанов типа: КСП-1 – EI90. Предел огнестойкости клапана двойного действия типа: КСП-1 – EI15. Хранение клапанов производить в закрытых сухих помещениях, условия хранения С по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 6 месяцев. Срок службы - не более 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.03.2022 **ПО** 10.03.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Гречкин Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Филатов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00873/22

Серия RU № 0368761

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68.
Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛТЕР" (ООО «КОЛТ»)
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109469, Россия, город Москва, улица Братиславская, дом 34, корпус 1, помещение II, комната 4
Основной государственный регистрационный номер 1177746109496.
Телефон: +74951515000. Адрес электронной почты: info@kolter.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " РЯЗВЕНТ-ПЛЮС " (ЗАО «РЯЗВЕНТ-ПЛЮС»)
Место нахождения (адрес юридического лица): 390525, Россия, Рязанская область, Рязанский район, село Поляны, улица Новая, дом 24
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390525, Россия, Рязанская область, Рязанский район, село Поляны, улица Новая, дом 24а

ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типов: КСП-2 в нормально-открытом исполнении, КСП-2 в нормально закрытом исполнении, с электромагнитным или электромеханическим приводом, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 100х100 мм до 1500х1000 мм, круглого сечения диаметрами от 100 до 1000 (гидравлическим диаметром не более 1000 мм). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-002-06575471-2021 «Клапаны противопожарные и дымовые систем вентиляции зданий и сооружений».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-186/03-2022 от 11.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства № 1291-СС/12-2021 от 30.12.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53301-2013 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость" (с Поправкой). Предел огнестойкости нормально открытых клапанов типа: КСП-2 - EI120. Предел огнестойкости нормально закрытых клапанов типа: КСП-2 - EI120. Хранение клапанов производить в закрытых сухих помещениях, условия хранения С по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 6 месяцев. Срок службы - не более 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.03.2022 **ПО** 10.03.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Титов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 234.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00251/22

Серия RU № 0367206

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Колтер».
Место нахождения (адрес юридического лица): 109469, Россия, город Москва, улица Братиславская, дом 34, корпус 1, помещение II комната 4. Адрес места осуществления деятельности: 390037, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Боголюбова, дом 109, офис 9. ОГРН: 1177746109496. Телефон: +74951515000, адрес электронной почты: info@kolter.ru.
ОГРН: 1165042052416. Телефон: +7 (495) 215-13-29, адрес электронной почты: prom@goodhim.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Рязвент-плюс».
Место нахождения (адрес юридического лица): 390525, Россия, Рязанская область, Рязанский район, село Поляны, улица Новая, дом 24.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типов согласно приложению на пяти листах (бланки №№ 0882526, 0882527, 0882528, 0882529, 0882530), выпускаемые по ТУ 29.32.30-002-06575471-2021 «Клапаны противопожарные и дымовые систем вентиляции зданий и сооружений».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 790 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2934/И-22 от 15.06.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-090.22-01 от 05.04.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость (с Поправкой)». Пределы огнестойкости согласно приложению на пяти листах (бланки №№ 0882526, 0882527, 0882528, 0882529, 0882530). Условия хранения: хранение клапанов производить в закрытых сухих помещениях, условия хранения С по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. Срок службы - не более 12 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.06.2022 **ПО** 15.06.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ненашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ RA.RU.11HB77 ОГРН 1195749006441

КОЛТЕР ОГРН 1177746109496 Москва

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00251/22

Серия RU № 0882526

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8481 80 790 0	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, канального и стенового исполнения, типов:	ТУ 29.32.30-002-06575471-2021 «Клапаны противопожарные и дымовые систем вентиляции зданий и сооружений»
	КДМ-2, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1350 мм), стенового исполнения, с внутренним расположением электромагнитного привода. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – Е120;	
	КДМ-2, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1370 мм), канального исполнения, с внутренним расположением электромагнитного привода. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – Е120;	
	КДМ-2, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1450 мм), стенового исполнения, с внутренним расположением электромеханического привода с возвратной пружиной. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – Е120;	
	КДМ-2, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1450 мм), стенового исполнения, с внутренним расположением электромеханического реверсивного привода. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – Е120;	
	КДМ-2, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1470 мм), канального исполнения, с внутренним или внешним расположением электромеханического привода с возвратной пружиной. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – Е120;	
	КДМ-2, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1470 мм), канального исполнения, с внутренним или внешним расположением электромеханического реверсивного привода. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – Е120;	

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ненашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00251/22

Серия RU № 0882527

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8481 80 790 0	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, канального и стенового исполнения, типов:	ТУ 29.32.30-002-06575471-2021 «Клапаны противопожарные и дымовые систем вентиляции зданий и сооружений»
	КДМ-2-СЛ, исполнение 0, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1140 мм), стенового исполнения, многостворчатые, с внутренним расположением электромеханического привода с возвратной пружиной. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	
	КДМ-2-СЛ, исполнение 0, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1140 мм), стенового исполнения, многостворчатые, с внутренним расположением электромагнитного привода. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	
	КДМ-2-СЛ, исполнение 0, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 200х250 мм до 2000х2000 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1220 мм), канального исполнения, многостворчатые, с внешним расположением электромеханического реверсивного привода. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	
	КДМ-2-СЛ, исполнение 0, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 200х250 мм до 2000х2000 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1200 мм), канального исполнения, многостворчатые, с внешним расположением электромагнитного привода. Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	
	КДМ-3, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1350 мм), стенового исполнения, с внутренним расположением электромагнитного привода. Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI120; Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хромова Алина Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Непашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00251/22

Серия RU № 0882528

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8481 80 790 0	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, канального и стенового исполнения, типов:	ТУ 29.32.30-002-06575471-2021 «Клапаны противопожарные и дымовые систем вентиляции зданий и сооружений»
	КДМ-3, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1370 мм), канального исполнения, с внутренним расположением электромагнитного привода. Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI120; Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	
	КДМ-3, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1450 мм), стенового исполнения, с внутренним расположением электромеханического привода с возвратной пружиной. Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI120; Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	
	КДМ-3, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1450 мм), стенового исполнения, с внутренним расположением электромеханического реверсивного привода. Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI120; Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	
	КДМ-3, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1470 мм), канального исполнения, с внутренним или внешним расположением электромеханического привода с возвратной пружиной. Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI120; Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Иснашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00251/22

Серия RU № 0882529

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8481 80 790 0	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, канального и стенового исполнения, типов:	ТУ 29.32.30-002-06575471-2021 «Клапаны противопожарные и дымовые систем вентиляции зданий и сооружений»
	КДМ-3, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1470 мм), канального исполнения, с внутренним или внешним расположением электромеханического реверсивного привода. Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI120; Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	
	КДМ-3-СЛ, исполнение 0, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1140 мм), стенового исполнения, многостворчатые, с внутренним расположением электромеханического привода с возвратной пружиной. Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI120; Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	
	КДМ-3-СЛ, исполнение 0, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 250х250 мм до 2000х1400 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1140 мм), стенового исполнения, многостворчатые, с внутренним расположением электромагнитного привода. Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI120; Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	
	КДМ-3-СЛ, исполнение 0, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 200х250 мм до 2000х2000 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1220 мм), канального исполнения, многостворчатые, с внешним расположением электромеханического реверсивного привода. Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI120; Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120;	

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ненашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00251/22

Серия RU № 0882530

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8481 80 790 0	Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, канального и стенового исполнения, типов:	ТУ 29.32.30-002-06575471-2021 «Клапаны противопожарные и дымовые систем вентиляции зданий и сооружений»
	КДМ-3-СЛ, исполнение 0, нормально закрытый, прямоугольного сечения, типоразмерного ряда от 200х250 мм до 2000х2000 мм (максимальный эквивалентный гидравлический диаметр не более 1200 мм), канального исполнения, многостворчатые, с внешним расположением электромагнитного привода. Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого клапана – EI120; Предел огнестойкости в режиме дымового клапана – E120.	

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Ненашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ОГРН 1177746109436 RA.RU.11HB77 Москва
Общество с ограниченной ответственностью КОЛТЕР КОЛТ ИНН 9723006762 ОГРН 1177746109436 Москва

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Е», ТЗ № 334.